

**Klub Radnych**

**„Prawo i Sprawiedliwość”**

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 18.07.2019 r na sesji Rady Gminy dot. uporządkowania gospodarki wodnej w miejscowościach Kamienna Góra oraz Iwaniska ul. Staszowska . Wójt Gminy Iwaniska informuje.

W normalnych warunkach w/w infrastruktura techniczna związana z zaopatrzeniem w wodę spełnia wymagania ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, zgodnym w szczególności z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

Jeżeli występują przerwy w dostawie wody najczęściej spowodowane są:

- zakłóceniami zasilania w energię elektryczną na ujęciach lub przepompowniach
- nieprzewidywanych awarii które mogą wystąpić na sieci wodociągowej
- nagłym zwiększonym poborem wody

W/w zakłócenia powodują że w rejonach najwyżej położonych na sieci zakłócenia w dostawie wody są najbardziej odczuwalne.

Nowym zjawiskiem które w ostatnich trzech latach zaobserwowaliśmy jest susza hydrologiczną. W okresie długiej bezdeszczowej pogody jaka wystąpiła w miesiącach czerwiec i lipiec bieżącego roku na ujęciach obserwujemy wahania w wydajności.

Realizacja zadania prac geologicznych związanych z pogłębieniem studni S-1 Mydlów pozwoli wyeliminować zjawisko suszy hydrologicznej , oraz sprawdzić zasoby wód głębinowych II rzędu.

Zakończenie prac geologicznych i analiza zasobów będzie podstawą opracowania wieloletniego Programu Modernizacji i Rozbudowy Sieci Wodociągowej na kolejne lata.

Wójt Gminy Iwaniska

mgr Marek Starzek