



Znak sprawy RG.271.1. 2019

GMINA IWANISKA

ul. Rynek 3

27-570 Iwaniska

NIP 863-15-70-426, REGON 830409821

Iwaniska, 2019-02-05

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo - gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986t.j. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie nr 1

Ze względu na słabą czytelność rysunku A-3 - KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU prosimy o wyszczególnienie ilości latarni ulicznych solarnych hybrydowych oraz parkowych. Prosimy o zamieszczenie specyfikacji dotyczących latarni parkowych.

Odpowiedź:

Latarni parkowych h=3,0m – 9 szt

Latarni ulicznych solarnych hybrydowych około h=8,0m – 16 szt

Dane techniczne latarni parkowych.

lampa ogrodowa zbudowana z prostokątnych, ocynkowanych profili stalowych lub aluminiowych. W wysięgniku wbudowany prostokątny panel LED SMD o symetrycznej charakterystyce stanowiący źródło światła.

Źródła światła 24W LED

Wysokość: 3,0 m

Kolor metalu: srebrny

Klasa IP: IP44

Materiały: (klosz) PMMA

Materiały: (słup/obudowa) aluminium

Sposób montażu: na fundament

Strumień 2001-5000 lm

Typ Źródła: LED zintegrowany

Pytanie nr 2

W PFU jest napisane że należy wyposażyć budynek w wyposażenie określone w projekcie technologicznym - brak jest takiego projektu. Prosimy o sprecyzowanie w co należy wyposażyć budynek.


Odpowiedź:

zgodnie z PFU: Należy wyposażyć budynek w wyposażenie określone w projekcie technologicznym – opracowanym przez wykonawcę.

Pytanie nr 3

Program Funkcjonalno - Użytkowy określa rodzaje materiałów , rozwiązania techniczne o raz technologie wykonania robót. Czy można wprowadzić inne rodzaje materiałów , inne rozwiązania techniczne i inną technologię robót przy zapewnieniu wymagań użytkowych dla całego targowiska zgodnie z przeznaczeniem.

Pytanie jest zbyt ogólne, nie jest możliwe udzielenie wiążącej odpowiedzi gdyż odpowiedź mogłaby naruszać interes zamawiającego co do jakości wykonanych robót oraz powodowałby brak możliwości porównania złożonych ofert.



Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniak