






GEOPERFEKT			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO					Zał.Nr: 3.2				
			Otwór nr <b>OG 2</b>					Wiertnica: Cobra Pro				
Miejscowość: Iwaniska Gmina: Iwaniska Powiat: opatowski Województwo: świętokrzyskie			Objekt: Budynek świetlicy wiejskiej Inwestor: Gmina Iwaniska Wiercenie: GEOPERFEKT Emil Skrzypczak Dozór geologiczny: E. Skrzypczak				System wiercenia: udarowy Rzędna: 251.40 m n.p.m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 12-10-2017					
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia ID [%]	Wskaźnik konsystencji IC	Warstwa geotechniczna
			[m]	[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.30	Nasypy Nasyp				nasyp zbudowany z gliny piaszczystej i gruzu, brązowy	Mg					I
	1.30				1.30	piasek drobny, żółty	FSa	nw	szg	40		IIIa
					1.70	glina piaszczysta próchnicza, brązowa	orsisaC		pl		0.65	IIb
		Czwartorzęd Czwartorzęd			2.40	glina próchnicza, ciemna szara	orsasiC	w	pl/mpl		0.55	IIa
	3.4				3.40	piasek gruby + żwir, szary	CSa	nw	szg	50		IIIb
					4.00							