

OZNACZENIA:

- E1 ⊙ - oprawa oświetlenia awaryjnego LED 1W IP20 nastropowa przeznaczona do stosowania w przestrzeni otwartej
- E3 ⊙ - oprawa oświetlenia awaryjnego LED 3W IP20 nastropowa przeznaczona do stosowania w przestrzeni otwartej
- E4 ⊙ - oprawa oświetlenia awaryjnego LED 3W IP20 nastropowa przeznaczona do stosowania w ciągach komunikacyjnych
- E9 ⊙ - oprawa oświetlenia awaryjnego LED 1W IP65 nastropowa przeznaczona do stosowania w przestrzeni otwartej

— - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę nastropową LED IP65 4400lm 32W

○ - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę nastropową LED 4400lm 37W IP20 np.

▤ - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę nastropową LED IP20 5200lm 43W MICRO-PRM

⊞ - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę LED IP44 2600lm 22W np.

⊞ - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę nastropową LED IP20 3300lm 28W np.

⊞ - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę nastropową LED IP44 3300lm 28W np.

⊕ - czujka ruchu 360°



ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARKADIUSZ WODNICKI 25-358 Kielce, ul. Zagórska 42, tel. 3431284			
temat: BUDOWA PAVILONU EDUKACYJNEGO Z ŁĄCZNIKIEM PRZY ISTNIEJĄCEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W UJEŹDZIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI, PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA DZ. NR 721/1 W UJĘZDZIE GM. IWANISKA		stadium: PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY	
branza:	ARCHITEKTURA	specjalność:	konstr.-budowlana
projektował:	mgr inż. arch. Arkadiusz Wodnicki	podpis:	nr upr.: KL-270/89
data:	10.2017	nr upr.:	10.2017
sprawdził:	mgr inż. arch. Grzegorz Zarzycki	specjalność:	architektoniczna
opracował:	mgr inż. arch. Adrian Jaroński	specjalność:	konstr.-budowlana
data:	10.2017	nr rys.:	5A
rysunek:	RZUT SUFITÓW	skala:	1:100
P R A W A A U T O R S K I E Z A S T R Z E Ż O N E			