

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Iwaniska na odcinkach o łącznej długości około 32,725 km” – (w systemie zaprojektuj i wybuduj)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1.

Zwracamy się o umieszczenie dokumentacji geotechnicznej, będącej obowiązkowym załącznikiem PFU.

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) dla projektowanej inwestycji ze względu na występujący na omawianych terenach niski poziom zwierciadła wody gruntowej oraz proste warunki gruntowe, proponuje się zaliczyć inwestycje do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Pytanie 2.

W odniesieniu do instalacji, PFU zakłada obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o przystąpieniu do wykonywania robót. W związku z tym, czy występują kolizje z istniejącą infrastrukturą. Jeżeli tak, to na jakiej podstawie Wykonawca ma oszacować koszt zabezpieczenia lub przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej (brak pozycji w przedmiarze). Czy Zamawiający posiada warunki techniczne przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury?

Odpowiedź:

Realizacja inwestycji ze względu na brak głębokich wykopów oraz posadowienia istniejących sieci uzbrojenia podziemnego na głębokościach zgodnych z warunkami technicznymi nie wymaga prac zabezpieczających sieci, w tym montażu rur osłonowych.

Pytanie 3.

Zwracamy się o umieszczenie kopii mapy zasadniczej dla projektowanych dróg – załącznik obowiązkowy PFU

Odpowiedź:

Dla projektowanej inwestycji brak jest pokrycia mapami zasadniczymi, projekty wykonawcze należy opracować na kopiach map ewidencyjnych.

Wójt Gminy Iwaniska

mgr Marek Ślaniak